Monthly Water Summary									
November-16									
	Finished Water	Flouride Residual	Residual Disinfectant	pH	Akalinity	PO4 Dosage mg/L	Total Coliform Bacteria	HAA5	TTHM
11/1/2016	1.036	0.47	2.85	8.42	180	0.29	-	-	-
11/2/2016	1.108	0.49	2.75	8.36	170	0.32	-	-	-
11/3/2016	1.013	0.55	2.60	8.58	180	0.25	-	-	-
11/4/2016	1.013	0.65	3.98	8.44	180	0.25	-	-	-
11/5/2016	1.015	0.75	3.74	8.51	180	1.43	-	-	-
11/6/2016	0.990	0.93	3.48	8.40	180	1.86	-	-	-
11/7/2016	1.075	0.32	3.42	8.26	170	1.89	-	-	-
11/8/2016	1.223	0.82	3.40	8.24	200	1.97	-	-	-
11/9/2016	1.229	0.79	4.00	8.20	180	1.79	-	-	-
11/10/2016	0.869	0.82	3.28	8.16	180	1.82	-	-	-
11/11/2016	1.133	0.79	2.79	8.48	180	1.76	-	-	-
11/12/2016	0.798	0.78	3.86	8.32	180	1.72	-	-	-
11/13/2016	1.525	0.86	3.79	8.19	180	1.79	-	-	-
11/14/2016	0.804	0.89	2.89	8.17	180	1.84	-	-	-
11/15/2016	1.011	0.82	2.67	8.50	180	1.75	A	-	-
11/16/2016	1.288	0.84	2.70	8.39	180	1.75	-	-	-
11/17/2016	1.255	0.82	3.21	8.23	54	1.66	-	-	-
11/18/2016	0.524	0.75	3.99	8.25	175	1.61	-	-	-
11/19/2016	1.137	0.82	2.19	8.22	180	1.68	-	-	-
11/20/2016	0.959	0.82	3.16	8.23	180	1.66	-	-	-
11/21/2016	0.921	0.82	3.44	8.21	124	1.65	-	-	-
11/22/2016	1.019	0.84	3.14	8.19	136	1.66	A	-	-
11/23/2016	1.178	0.82	2.52	8.16	125	1.67	-	-	-
11/24/2016	0.876	0.84	2.84	8.17	129	1.68	-	-	-
11/25/2016	1.049	0.86	2.00	8.19	128	1.69	-	-	-
11/26/2016	0.960	0.82	3.43	8.17	130	1.66	-	-	-
11/27/2016	1.190	0.84	3.18	8.11	129	1.66	-	-	-
11/28/2016	1.032	0.82	3.21	8.18	136	1.69	-	-	-
11/29/2016	0.799	0.84	3.16	8.14	140	1.62	-	-	-
11/30/2016	1.045	0.82	3.10	8.21	148	1.66	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minimum	0.524	0.32	2.00	8.11	54	0.25		-	-
Maximum	1.525	0.93	4.00	8.58	200	1.97		-	-
Total	31.074								
Average	1.036	0.77	3.16		160	1.52		-	-

Legend for Total Coliform Bacteria

A Bacteria is Absent

P Bacteria is Present